

AUGUST MÜLLER
LICHTTECHNIK



August Müller Lichttechnik AG | Bruno-Bürgel-Weg 69-81 | 12439 Berlin

August Müller Lichttechnik AG

Bruno-Bürgel-Weg 69-81
12439 Berlin


T +49 (0)30 403 646 688
F +49 (0)30 403 646 689

info@augustmuellerlichttechnik.de
www.augustmuellerlichttechnik.de

Datum 04.02.2020

Konformitätserklärung EN 60598-2-24 (D-Zeichen)

Hiermit erklären wir, dass die von der August Müller Lichttechnik AG in Verkehr gebrachten LED Leuchten der Baureihen GE, HB, HBB, HBP, SQ, FLP, FLHP und SL2 den Anforderungen nach EN 60598-2-24 (D-Zeichen)



entsprechen. Die Leuchten sind damit für feuergefährdete Betriebsstätten geeignet.

Es werden ausschließlich LED-Treiber mit automatischer Übertemperaturabschaltung verbaut, die Leuchten sind IP4X oder höher klassifiziert. Die maximale Oberflächentemperatur der Leuchten beträgt 65°C unter normalen Umständen bei 22°C Raumtemperatur.

Die Leuchten sind mindestens einmal jährlich einer Grobreinigung zu unterziehen, damit eine ordnungsgemäße Kühlung gewährleistet ist. Spätestens nach einer automatischen Temperaturabschaltung ist dringend eine Reinigung und Prüfung der Leuchte erforderlich. Aufliegender oder anhaftender Schmutz, Staub und oder Vogelkot ist durch Abbürsten, Absaugen oder Abblasen zu entfernen. Die Leuchten dürfen nicht abgedeckt oder eingebaut (z.B. als Deckeneinbau) verwendet werden.

August Müller Lichttechnik AG
Bruno-Bürgel-Weg 69-81
12439 Berlin
T +49 (0)30 403 646 688
F +49 (0)30 403 646 689
www.augustmuellerlichttechnik.de



HRB Berlin 133849 B | Vorstand Heinz Müller
St-Nr. 37/213/50393 | USt-ID DE276952939
IBAN DE12 1009 0000 2303 2750 05 | BIC BEVODEBBXXX | Berliner Volksbank